T.C

KASTAMONU VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.10.2026 / 332156678
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.10.2026 / 09:23
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.10.2026 / 15:28
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1283 - 2 / 5459414857
CSBYS No	I-202610130583
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KASTAMONU DEVREKANİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	Devrekani/DEVREKANİ/KASTAMONU			
Numune İzleme Noktası	İlçe Devlet Hastanesi Yemekhanesi / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat-11 İçme- Kullanma Suları Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınması ya da yüzey suyundan etkilenmesi halinde) (Arıtım Var)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	13.10.2026 - 15:33	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	İLÇE DEVLET HASTANESİ YEMEKHANESİ	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETIKETLI	500SL+1000ML	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	DEVREKANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.10.2026 16:06	15.10.2026 09:42		
Raporlama Tarihi	15.10.2026			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012		2500	395
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	NORMAL

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 4fbe8c6a-16ee-45b0-b500-c76a4479dc21 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

KASTAMONU VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	13.10.2026 / 332156678
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.10.2026 / 09:23
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.10.2026 / 15:28
Protokol No / Numune Barkod No	2026-1283 - 2 / 5459414857
CSBYS No	I-202610130583
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	NORMAL
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	NORMAL
Amonyum	mg/L	EPA 350.1	0.06	0.5	Tespit Edilemedi
pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523:2013		6.5 - 9.5	8,03
Alüminyum	µg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	60	200	Tespit Edilemedi

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, KASTAMONU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KASTAMONU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı	Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı	
Birim Sorumlusu	Birim Sorumlusu	Laboratuvar Sorumlusu
ALİ İHSAN ÇELİK	**MESUT BAŞALİ**	**SÜLEYMAN BERK AKBAŞ**
Kimyager	Biyolog	Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı
15.10.2026	15.10.2026	15.10.2026

Rapor Baskı Tarihi : 15.10.2026 **2/2**

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 4fbe8c6a-16ee-45b0-b500-c76a4479dc21 kodu ile erişebilirsiniz.